

**Акт обследования
объекта муниципальной образовательной организации и предоставляемых услуг, на
территории городского округа Ревда**

Название организации, которая предоставляет услугу:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 17» (далее – МБДОУ «ЦРР- д/с № 17»)

Адрес места нахождения объекта: Свердловская область, г. Ревда, ул. Цветников, д. 49

Дата проведения обследования: «18» июля 2018 г.

Комиссия в составе: Кочкина И.И. – заместитель начальника управления образования городского округа Ревда, Зиганьшина О.В. – ведущий специалист МКУ «ЦРО»

провела обследование на предмет доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи, установила следующее:

№	Требования Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ, Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ	Установлено соответствие требованиям (+/-)	Выявлено несоответствие требованиям (+/-)	Рекомендации, сроки
1	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)	+		
2	Выделение на автостоянке не менее 10% мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и соблюдение их использования		+	2018-2019 гг. куруирование решения вопроса в МКУ «УГХ» по обустройству и обозначению мест парковки для инвалидов
3	Возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект социальной инфраструктуры, входа в объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски		+	2020 -2024 гг. адаптация маршрута движения (транспортная и городская инфраструктуры) - оборудование тротуаров «колясочными съездами»
4	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры	+		
5	Оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами	+		
6	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры и к предоставляемым в нем услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности		+	2019-2024 гг. - приобретение и установка специализированного оборудования и носителей информации для глухих
7	Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля		+	2018-2019 гг. - установка вывесок, табличек для кабинетов, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
8	Предоставление услуг инвалидам с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводика		+	предусмотрено предоставление услуг с допуском сурдопереводчика (при необходимости)

**Оценка состояния и имеющихся недостатков
в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (для паспортизации)**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	<i>не предусмотрено *</i>
2.	Сменные кресла-коляски	<i>не предусмотрены</i>
3.	Адаптированные лифты	<i>не предусмотрены</i>
4.	Поручни	<i>имеются (внутри здания)</i>
5.	Пандусы	<i>отсутствуют</i>
6.	Подъемные платформы	<i>не предусмотрены</i>
7.	Раздвижные двери	<i>отсутствует</i>
8.	Доступные входные группы	<i>отсутствуют</i>
9.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	<i>отсутствует</i>
10.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах лестничных маршей, площадок	<i>не предусмотрены</i>
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	<i>отсутствует</i>
12.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>отсутствует</i>
13.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информации	<i>отсутствует **</i>
14.	Иные: кнопка вызова персонала, пиктограмма	<i>имеется</i>

* - в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности, проезд и стоянка автотранспорта на территории образовательных организаций запрещена

** - предусмотрено предоставление услуг с допуском сурдопереводчика (при необходимости)

Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг (для паспортизации)

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1.	Наличие при входе в объекте вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>отсутствует</i>
2.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения доступной для них информации о правилах предоставления услуги, в т. ч. об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	<i>имеется</i>
3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	<i>да</i>
4.	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при передвижении по территории и в здании	<i>да</i>
5.	Предоставление услуг с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	<i>да</i>
6.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги использования русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	<i>нет**</i>
7.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям по доступности для инвалидов	<i>не предусмотрены</i>

8.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	<i>нет</i>
9.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	<i>нет</i>
10.	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	<i>да</i>
11.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	<i>нет</i>
12.	Иное	

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что услуги в сфере образования МБДОУ «ЦРР - д/с № 17» предоставляются инвалидам: на объекте в группах общеразвивающей направленности по основным и дополнительным программам дошкольного образования предусмотрено дневное пребывание детей дошкольного возраста с 7.15 до 17.45 ч.; среди воспитанников есть дети с задержкой психического развития; объект «временно недоступен» для инвалидов-колясочников, с нарушением опорно-двигательного аппарата и «доступен условно» для всех остальных категорий инвалидов при организации помощи сотрудниками или при организации обслуживания дистанционно.

Для обеспечения доступности для инвалидов необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на территории объекта требуется: провести самообследование и составить поэтапный план «дорожной карты» обеспечения доступности; курировать вопрос реализации обращения в МКУ «УГХ» по обустройству автостоянки, выделения на автостоянке не менее 1 места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов (обозначение знаком «Инвалид»)

на входной группе требуется: установить перила/разделитель на крыльце; сделать контрастную маркировку перепада высот в соответствии с нормативными требованиями ГОСТ и СП


на путях передвижения требуется: обозначить (контрастная маркировка) барьеры и пороги, дверные проемы


в зоне оказания услуги требуется: утвердить локальные нормативные акты в сфере обеспечения доступности объекта и услуг для инвалидов и разместить на официальном сайте МБДОУ «ЦРР- д/с № 17» в разделе доступная среда; провести повторные инструктажи всех сотрудников

по средствам информации и коммуникации на объекте: установить визуальные и тактильные средства информации об объекте и предоставлении услуги перед входом на территорию и в здание; сформировать схемы передвижения на объекте и к объекту от остановки общественно в разделе доступная среда.

Актуализировать: план мероприятий «дорожной карты» по повышению показателей доступности объекта и предоставляемых услуг для инвалидов; паспорт доступности объекта и разместить вышеперечисленные документы на официальном сайте МБДОУ «ЦРР- д/с № 17» в разделе доступная среда.

Комиссии по обследованию объекта:

Председатель  И.И. Кочкина
подпись


подпись О.В. Зиганьшина